

Człuchów 06.06.2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
Odpowiedzi na pytania

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP 523930-N-2017 data zamieszczenia 02.06.2017r.,

strona internetowa <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/>

tablica ogłoszeń

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania z dnia 06.06.2017 r. dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

PYTANIA:

1. W związku z tym, iż towar jest pakowany i dostarczany na paletach zwrotnych producenta proszę o informację czy koszt tych palet wliczyć w cenę materiału, czy planujecie je Państwo zwracać?
2. 1) BETON C 12/15 - na jakim kruszywie D8MM CZY D16MM
2) PIASKOBETON - w jakim stosunku CEM-PIASEK

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zgodnie ze wzorem umowy paragraf 1 ust. 2. „Przedmiot umowy obejmuje dowóz własnym transportem, rozładunek, zabranie z miejsca rozładunku palet.”

Ad. 2

- 1) D8MM lub D16MM
- 2) 1:4

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Marek

.....
Podpis osoby uprawnionej