

Człuchów, dnia 19 maja 2010 r.

V - DAG – 343/9/2010

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Powiat Człuchowski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wpłynięciu następujących pytań od Wykonawcy, na które zamawiający udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne - Kijno”

pytania Wykonawcy:

1. W kosztorysie i przedmiarze w dziale zatoka autobusowa podane są pozycje dotyczące ułożenia warstwy wiążącej asfaltowej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm, a na przekroju normalnym nie ma takich warstw. W opisie technicznym podana jest konstrukcja z kostki betonowej. Prosimy o wyjaśnienie.
2. W opisie technicznym w konstrukcji zjazdów asfaltobetonowych przyjęto warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m², brak takiej pozycji w kosztorysie i przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Prosimy o określenie kolorystyki kostki brukowej betonowej dla zjazdów, zatoki, chodnika.

Odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego:

- ad.1. Konstrukcja zatoki autobusowej powinna być wykonana zgodnie z projektem, tj. z kostki betonowej. Ułożenie warstw asfaltowych: wiążącej i ścieralnej dotyczy odtworzenia konstrukcji sąsiedniego zjazdu po ułożeniu przepustu.
- ad.2. Zgodnie z projektem budowlanym (opis techniczny i rys. 11) na istniejących zjazdach przyjęto warstwę wyrównawczą w ilości 100 kg/m², co oznacza średnią grubość warstwy 4 cm. Na poszerzeniach zjazdów przyjęto natomiast warstwę wiążącą gr. 4 cm. W przedmiarze robót i ślepych kosztorysie (poz. 55) uwzględniona jest sumaryczna ilość tych robót w [m²].
- ad.3. Kolorystyka kostki brukowej:
- zjazdy – kostka czerwona
 - chodniki – 20% czerwona, 80% szara
 - zatoka autobusowa – kostka szara

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania stają się dla wykonawców wiążące i będą stanowiły integralną część SIWZ.

Powiat Człuchowski prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faxem na numer 0 59 8342539.