



GiIE
[Signature]

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.CZ.7.2023.KO

w sprawie: **zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 marca 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku - Waldemara Chejmanowskiego, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt 4 decyzji Starosty Człuchowskiego z dnia 10 września 2014 r. znak: GiIE.6341.19.2014, na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni szczelnej drogi krajowej nr 25 w km 48+200 - 49+400 ze zlewni wylotu W-1 i W-2 we wsi Gwieździn, gm. Rzeczenica, do rowu R-B2 na warunkach określonych w pkt 4.1.:

„4.1. Warunki podstawowe:

4.1.1. Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W-1 o współrzędnych geograficznych N 53°44'5,67": E 17°11'48,27" z drogi krajowej nr 25 w km 48+246 – 49+096 wynosi 7870 m²,

4.1.2. Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W-2 o współrzędnych geograficznych N 53°44'5,67": E 17°11'48,27" z drogi krajowej nr 25 w km 49+096 – 49+344 wynosi 2140 m²,

4.1.3. Ilość odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych ze zlewni wylotu W-1

- przepływ max – 103/9 dm³/s

- przepływ maksymalny godzinowy $Q_{\max/h}$ – 125,4 m³/h

- przepływ średni dobowy $Q_{\text{sr/d}}$ – 12,5 m³/d

- przepływ roczny $Q_{\text{sr/r}}$ – 4565 m³/rok

4.1.4. Ilość odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych ze zlewni wylotu W-2

- przepływ max – 28,2 dm³/s

- przepływ maksymalny godzinowy $Q_{\max/h}$ – 34,0 m³/h

- przepływ średni dobowy $Q_{\text{sr/d}}$ – 3,4 m³/d

- przepływ roczny $Q_{\text{sr/r}}$ – 1241 m³/rok

4.1.5. Wartości wskaźników zanieczyszczeń na odpływie z wylotu W-1 i W-2 wprowadzanych do rowu R-B2 nie przekroczy :

- zawiesiny ogólne - 100 mg/dm³

- węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/dm³,,

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni** licząc od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie **7 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym: 52 397 52 02 lub e-mailowym: kamil.ostrowicki@wody.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Urzędu Gminy Rzeczenica, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Urzędu Gminy Rzeczenica oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

- ① Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
2. Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.